

Absperrpfosten (Feuerwehrpfosten)
 Vierkantrohr 70 x 70 mm mit
 aufgeschweißter Stahlkappe 900
 mm Überflur herausnehmbar, mit
 Dreikantverschluss nach DIN 3223,
 selbsteinrastende Verriegelung, mit
 Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm
 Unterflur, feuerverzinkt, mit 1 Öse


Barrier post square tube 70 x 70 mm
 with welded steel cap 900 mm above
 ground removable, with triangular
 locking mechanism acc. with DIN
 3223, self-engaging lock, with
 ground socket part-no. 470.10,
 approx. 500 mm under ground,
 hot-dip galvanized, with 1 eyelet



- 1. Erdaushub für Fundament**
 Breite: Durchmesser / Querschnitt
 des Pfostens + ca. 300mm
 Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm
 siehe Abb.1

earth excavation for foundation
 width: diameter / cross section of
 the post + ca. 300mm
 depth: length ground sleeve +
 100mm
 see Abb.1

Abb. 1



- 2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung
 geben**

put 100mm gravel filling in the
 foundation hole

Abb. 2

- 3. Pfosten mit Bodenhülse mittig
 in das Fundamentloch stellen.
 Oberkante Bodenhülse gleich
 Oberkante Erdreich
 siehe Abb.2**

place the post with the ground
 sleeve centrally in the foundation
 hole.
 Upper edge of ground socket equal
 to upper edge of Ground
 see Abb.2

- 4. Beton hineingeben und ausrichten**

pour in concrete and adjust

- 5. Beton verdichten und glätten ,
 anschließend aushärten lassen**

compressing and smoothing
 the concrete and let it cure

